

Sujet: analyse légionellose  
 De: "DONNAY Luc-Emmanuel" <Luc-Emmanuel.Donnay@SEGAL.be>  
 À: "Jean de Kerangal" <echotec@echotec.eu>  
 Cc: "Lejeune Bertrand" <Bertrand.Lejeune@SEGAL.be>, "Jansen Gabriel" <gabriel.jansen@SEGAL.be>  
 Date: 07/06/2010 10:48:39

Mr de Kerangal,  
 Voici les résultats que nous disposons à ce jour.

Rejets des eaux		Année	2010					
Paramètres	Norme	Unité	24h					
			7/4	28/4	5 et 6/05	19/5	2/6	16/6

**Rejets atmosphériques - légionellose (analyses mensuelles)**  
 Circuit de refroidissement de bande par le misting-jet      10 000    bactéries/l      à sec      <500

>10 000: seuil d'alarme -> désinfection du circuit  
 >100 000: contamination importante -> arrêt des installations

Salutations

**C** La sécurité est l'affaire de tous! Montrons l'exemple.

**P** Afin de contribuer au respect de l'environnement, n'imprimons ce courrier qu'en cas de nécessité!

Luc-Emmanuel Donnay  
 Sécurité et Environnement  
 Chef du S.I.P.P.

SEGAL s.a.  
 Member of the Conus Group  
 Chaussée de Ramioul, 50  
 B 4400 Ivoz-Ramet  
 Belgique

( 32-(0)4-273 73 36